


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250467**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-04-01	Analys datum 2025-04-02
195 04 Rosersberg	Ankomstdatum	ID-nummer
Eric Haddleton	Provtagare	Provtagningsplats
Produkt 8/16 K	Objekt ABT Eds	
Leverantör ABT Eds	Entreprenör	
	Märkning 4012-415	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	1,4	1	2	2	2	2	2	2	4	43	93	100							
Deklarerad																			
Min	0,0							0	0		80	98	100						
Max	4,0						6	20		99	100								

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-04-02
			<i>Samuel Sköldbom</i>
			Samuel Sköldbom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.