


Leveranskontroll Stenmaterial


Provnummer **37S250616**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-04-15	Analys datum 2025-04-23
Järngatan 12	Ankomstdatum 2025-04-15	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Eric Haddleton	Objekt ABT Ullna	
Produkt 8/16 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Ullna	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Analysvärde	1,0	2	2	2	2	2	2	3	9	40	88	100			
Deklarerad															
Min	0,0						0		0		80	98	100		
Max	4,0						6		20		99	100			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning SS-EN 1097-6:2022, Korndensitet och vattenabsorption Korndensitet - förtorkad, enligt Annex A med trådkorg (Mg/m³) 2,69			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-04-23
			
			Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare Digitalt utfärdad signatur