


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250617**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-04-15	Analys datum 2025-04-23
Järngatan 12	Ankomstdatum 2025-04-15	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Eric Haddleton	Objekt ABT Ullna	
Produkt 16/32 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Ullna	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Analysvärde	0,6	1	1	1	1	1	1	1	2	5	11	61	98	100	
Deklarerad															
Min	0,0								0		0		80	98	100
Max	2,0								5		20		99	100	

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-04-23
			
			Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.