


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S250862** Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-05-23	Analys datum 2025-05-27
Järngatan 12	Ankomstdatum 2025-05-26	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Eric Haddleton	Objekt ABT Eds	
Produkt 0/16 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Eds	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	6,3	9	13	18	25	35	48	57	69	81	96	100							
Deklarerad																			
Min	8,0			10	15	22	35		55		85	100	100						
Max	15,0			35	40	50	65		85		99	100							

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-05-27
			
			Thomaz Andersson, Laboratorieföreståndare Digitalt utfärdad signatur