


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S252170**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2025-11-21	Analys datum 2025-12-01
Järngatan 12	Ankomstdatum 2025-11-27	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 0/4 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	16,1	23	32	45	62	82	98	100	100										
Deklarerad																			
Min	0,0				35	50	85	100											
Max	20,0				85	95	99	100											

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2025-12-01
			<i>Samuel Sköldbom</i>
			Samuel Sköldbom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.