


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260142** Sidan 1 av 1

| | | |
|--|--|-----------------------------------|
| Beställare ABT Bolagen AB | Provtagningsdatum 2026-02-06 | Analys datum 2026-02-10 |
| Järngatan 12 | Ankomstdatum 2026-02-06 | ID-nummer |
| 195 04 Rosersberg | Provtagare | Provtagningsplats |
| Kontaktperson Germund Smeds | Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275 | |
| Produkt 32/63 K | Entreprenör | |
| Leverantör ABT Kungsängenkrossen | Märkning 4013-418-4275 | |



| Sikt (mm) | 0,063 | 0,125 | 0,25 | 0,5 | 1 | 2 | 4 | 5,6 | 8 | 11,2 | 16 | 22,4 | 31,5 | 45 | 63 | 90 | 125 | 180 |
|-------------|-------|-------|------|-----|---|---|---|-----|---|------|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|
| Analysvärde | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 57 | 98 | 100 | | |
| Deklarerad | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Min | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 20 | 80 | | | |
| Max | | | | | | | | | | | | 2 | 20 | 80 | 100 | | | |

| Provresultat | Värde | Fraktion | Notering |
|-------------------------------------|-------|----------|--|
| Siktningsmetod: Enbart torrsiktning | | | Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen |
| | | | Ort och datum Vällsta, 2026-02-10 |
| | | | <i>Samuel Sköldbloom</i> |
| | | | Samuel Sköldbloom, Digitalt utfärdad signatur |

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.