


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260328**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-03-06	Analys datum 2026-03-13
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-03-10	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 0/16 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning 4013-418-4275	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	7,0	10	13	18	23	31	42	51	65	82	99	100							
Deklarerad																			
Min	8,0			10	15	22	35		55		85	100							
Max	15,0			35	40	50	65		85		99								

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningsmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2026-03-13
			
			Emil Bejtoft, Digitalt utfärdad signatur