


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260406**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-03-13	Analys datum 2026-03-20
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-03-19	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	
Produkt 0/8 K	Entreprenör	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen	Märkning 4013-418-4275	



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63				
Analysvärde	8,9	14	21	29	39	52	69	82	98	100									
Deklarerad																			
Min	0,0						35		85	99	100								
Max	15,0						85		99	100									

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2026-03-20
			<i>Samuel Sköldbom</i>
			Samuel Sköldbom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.