


Leveranskontroll Stenmaterial

Provnummer **37S260436**

Sidan 1 av 1

Beställare ABT Bolagen AB	Provtagningsdatum 2026-03-20	Analys datum 2026-03-24
Järngatan 12	Ankomstdatum 2026-03-23	ID-nummer
195 04 Rosersberg	Provtagare	Provtagningsplats
Kontaktperson Germund Smeds	Objekt ABT Kungsängenkrossen 4013-418-4275	Entreprenör
Produkt 8/16 K	Märkning 4013-418-4275	
Leverantör ABT Kungsängenkrossen		



Sikt (mm)	0,063	0,125	0,25	0,5	1	2	4	5,6	8	11,2	16	22,4	31,5	45	63
Analysvärde	0,9	1	2	2	2	2	2	2	8	47	97	100			
Deklarerad															
Min	0,0						0		0		80	98	100		
Max	4,0						6		20		99	100			

Provresultat	Värde	Fraktion	Notering
Siktningmetod: Tvättning och siktning			Laboratoriet har ej deltagit vid provtagningen
			Ort och datum Vällsta, 2026-03-24
			<i>Samuel Sköldbom</i>
			Samuel Sköldbom, Digitalt utfärdad signatur

Denna rapport måste återges i sin helhet och inga uppgifter får ändras. Provresultatet avser endast analyserat prov. Metodlista med ev. metodavsteg återfinns på www.skanska.se.